

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
LPLPLAi006/2021 “Acondicionamiento de Infraestructura de Energía Eléctrica en  
Site de Torre C, (Segunda Vuelta)”**

**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA**

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las **12:03 horas del día 28 de junio del 2021**, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, con domicilio en la calle Independencia 55 A, colonia Guadalajara Centro, Torre C Piso 2, y conforme a lo dispuesto en las Bases de la Licitación Pública Local **LPLPLAi006/2021 “Acondicionamiento de Infraestructura de Energía Eléctrica en Site de Torre C, (Segunda Vuelta)”**.

Se procedió a las 11:30 horas con el registro de los licitantes (como se establece en las bases) y se dio inicio a la Junta de Aclaraciones.

**Los abajo firmantes hacemos constar que de conformidad a lo establecido en el punto 5 de las Bases de la Licitación LPLPLAi006/2021 “Acondicionamiento de Infraestructura de Energía Eléctrica en Site de Torre C, (Segunda Vuelta)” se dió inicio a la Junta de Aclaraciones, habiéndose presentado las empresas siguientes:**

Empresa	Nombre del representante acreditado
<b>MESP CONSTRUCTORA SA DE CV</b>	Fernando Valenzuela Durán
<b>INFIDASE DE MÉXICO S DE RL</b>	Cesar Ibarra Carrillo
<b>STROMHAUS SA DE CV</b>	Oscar Tadeo Ocaranza Hernández

**Observaciones:**

Durante la Junta de Aclaraciones, realizada en las instalaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, se dió inicio a la lectura y aclaración de dudas, aclarando que no se recibieron preguntas por parte de los licitantes en el correo señalado para tal fin en las bases de esta licitación.

La Convocante, puso a consideración de los asistentes si tuviesen algún comentario u observación sobre la Junta de Aclaraciones y los servicios a prestar, en caso de que la empresa resulte elegida para brindar los servicios del procedimiento de licitación **SIN**

**CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLPLAi006/2021 “Acondicionamiento de Infraestructura de Energía Eléctrica en Site de Torre C, (Segunda Vuelta)”.**

**INFIDASE DE MÉXICO S DE RL: ¿Cuántas pastillas se tienen que considerar en cada tablero?**

**R: LA CANTIDAD DE PASTILLAS VA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE CIRCUITOS, TENIENDO EN CUENTA EL BALANCE DE CARGA.**

Los licitantes presentes señalaron que no tienen dudas, ya que los requerimientos plasmados en las bases de este proceso de licitación son bastante claros.

La omisión de firmas en el acta por parte de los participantes, no invalidará el contenido y efecto de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Junta Aclaratoria, siendo las 12:11 hrs. (doce horas con once minutos), estando de acuerdo los presentes con lo realizado, se levanta y se firma la presente acta con el fin de que los LICITANTES tengan toda la certeza de lo que se está requiriendo por parte de la Convocante y se asegure la existencia de las mejores condiciones de adquisición.

**ATENTAMENTE**

Guadalajara, Jalisco a 28 de junio de 2021




**Firmas de los miembros presentes en la Junta:**

<p><b>Ing. Abraham Iván Urrutia Díaz</b> Coordinador Administrativo Unidad Centralizada de Compras PLAI</p>	
<p><b>Mtro. Sergio Ramón Itsuo Higashi Minami</b> Coordinador de Redes y Servidores Área Requirente de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco</p>	
<p><b>C. David Adrián Cervera Zambrano</b> Auxiliar Administrativo Coordinación Jurídica de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco</p>	








<p><b>Fernando Valenzuela Durán</b> MESP CONSTRUCTORA SA DE CV</p>	
<p><b>Oscar Tadeo Ocaranza Hernández,</b> STROMHAUS SA DE CV</p>	
<p><b>Cesar Ibarra Carrillo,</b> INFIDASE de México S de RL de CV</p>	
<p><b>J. Jesús Guzmán Hernández</b> Supervisor de Almacén</p>	